



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 383/2024**

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **23/2024** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ επί της οδού 28ου Συντάγματος Πεζικού.**

Στο Αμύνταιο, στις 17 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ., το Δ/Σ της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α' 87) ως ισχύουν, του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (Α' 136) και του άρθρου 11 του ν.5043/2023 (Α' 91), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. οικ.15891/13-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λαζαρίδου Ασημούλα
3. Παναγιωτίδης Γεώργιος
4. Μάνης Γεώργιος
5. Γιαννισσοπούλου Σημέλα
6. Σονιάδου Σωτηρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος

Ο κος Αβραμίδης Ιωάννης, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο κος Παναγιωτίδης Γεώργιος.

Η κα Ζαφειρίδου Ευδοξία, μέλος, δήλωσε κώλυμα και στη θέση της κλήθηκε ο κος Μάνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Λιάσης Ιωάννης, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024, «*Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους.*» Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει η κα Γιαννισσοπούλου Σημέλα ως Αντιπρόεδρος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **14ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την αριθ. από 13/09/2024 εισήγηση του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τη με αριθ. πρωτ. 11784/10-07-2024 αίτηση της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε., αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. Τη συνημμένη στην παραπάνω αίτηση «ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» του Πολιτικού Μηχανικού κ. Κυρκόπουλου Θεόφιλου, για τη προσβασιμότητα καταστήματος.
3. Το άρθρο 6 «Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών – ελεύθερο ύψος» της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/22 (ΦΕΚ 6213 Β/7-12-2022): Αντικατάσταση της υπ' αρ. 529072009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (Β' 2621)»

Αναφέρω τα εξής:

Η ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. αιτείται τη παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) για την κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης (είσοδο - έξοδος) ΑΜΕΑ στο χώρο του καταστήματός της, επί της οδού 28<sup>ου</sup> Συντάγματος Πεζικού στο Αμύνταιο.

Στη παράγραφο 3 του αναφερόμενου στα σχετικά, άρθρου 6, αναφέρονται τα εξής:

«Τα ελάχιστα πλάτη πεζοδρομίων σε υφιστάμενες περιοχές εντός του ρυμοτομικού σχεδίου καθορίζονται με βάση τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους»:

- για δρόμους πλάτους άνω των 12,00μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2,05μ
- για δρόμους πλάτους από 9,00-12,00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2,05μ
- για δρόμους πλάτους από 6,00-9,00μ, ελάχιστο πλάτος 1,50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2,05μ
- για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6,00μ, πεζοδρόμηση.

Για την επίτευξη των παραπάνω ελαχίστων διαστάσεων πλάτους συνιστάται η μείωση του οδοστρώματος όπου αυτό είναι δυνατόν σε όφελος των πεζοδρομίων και η κατά αποστάσεις απόδοση στο πεζοδρόμιο χώρου σε βάρος της λωρίδας στάθμευσης, προκειμένου σε αυτό τον χώρο να τοποθετηθεί ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός.

Για τις διαμορφώσεις διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων δεν απαιτείται (α) αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου, (β) κυκλοφοριακή μελέτη και (γ) ισοζύγιο στάθμευσης.»

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Δ.Κ. Αμυνταίου, η οδός 2<sup>ου</sup> Συντ. Πεζικού, σε εκείνο το σημείο έχει πλάτος 20,0μ > 12,00μ., επομένως το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου για την ελεύθερη διέλευση των πεζών, ορίζεται από το νόμο τα 2,05μ.

Από τα σχέδια της σχετικής μελέτης, στα οποία έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση του πεζοδρομίου, προκύπτει η μη τήρηση των προαναφερθεισών διατάξεων, στην περίπτωση για την οποία θα κατασκευαστεί ράμπα ΑΜΕΑ, καθώς απομένει ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου για τη διέλευση πεζών τα 0,95μ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Την απόρριψη του αιτήματος της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου, εμπροσθεν του καταστήματός της και σύμφωνα με τη μελέτη που έχει καταθέσει, στην οδό 2<sup>ου</sup> Συντ. Πεζικού (10), καθώς δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία.»

Μετά τα παραπάνω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό συμβούλιο σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>) ως ισχύει
2. Τις διατάξεις του αρθ. 9 του ν. 5056/2023 (Α' 163)
3. Την από 13/09/2024 εισήγηση του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής της Δ/σης Τ.Υ. & Περ/ντος
4. Την εισήγηση του Προέδρου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α.** Εισηγείται την απόρριψη του αιτήματος της ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου, έμπροσθεν του καταστήματός της και σύμφωνα με τη μελέτη που έχει καταθέσει, στην οδό 2<sup>ου</sup> Συντ. Πεζικού (10), καθώς δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία.

**Β.** Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **383/2024**  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

**Η Αντιπρόεδρος**

ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

**Τα Μέλη**

1. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ.
3. ΜΑΝΗΣ Γ.
4. ΣΟΝΙΑΔΟΥ Σ.