



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. **9/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 104/2023

Θέμα: Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα»

Στο Αμύνταιο, στις 3 του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α' 136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7161/25-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 24 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος
Γεώργου Τρύφων
Θωμαΐδης Χρήστος
Κιοσές Παναγιώτης
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπερμπερίδης Πέτρος
Τόμου Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος
Θεοδώρου Απόστολος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωάννου Χρήστος
Σαργιαννίδης Παύλος
Νάτσης Ιωάννης
Ιωαννίδου Ελένη
Πέγιου Ιωάννης
Καραούλη Αφροδίτη
Γρομπανόπουλος Τρύφων
Σαπαρδάνης Φώτιος
Γυρίκη Ελένη
Δεμερτζίδης Στυλιανός
Κρητικού Διαμαντούλα
Σονιάδου Σωτηρία
Ελευθεριάδης Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κύρκου Κυριάκος
Αβραμίδης Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 ορίζονται τα εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα:

Στην αριθ. πρωτ. 7511/02-05-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος περί αποδοχής διαμορφωμένης κατάστασης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα», αναφέρονται τα εξής:

«Ιστορικό υπόθεσης :

- 1) Μετά από την υπ. αρ. ΤΑ 2256-5033594.03-00.0-01.Β-09-22 τεχνική αναφορά ελέγχου ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. για το έργο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» διαπιστώθηκε ουσιώδες ελάττωμα στην κατασκευή του έργου (απόκλιση στην κατηγορία του σκυροδέματος σε σχέση με την μελέτη εφαρμογής σε κάποιες σειρές δοκιμών).
- 2) Η Υπηρεσία για να διαπιστώσει το μέγεθος του ελαττώματος, προχώρησε στην υπ. αρ. 576/11-1-2023 Ειδική Διαταγή προς τον Ανάδοχο περί νέων δειγματοληψιών δοκιμών σκυροδέματος και γνωμοδότησης στατικής επάρκειας.
- 3) Ο Ανάδοχος υπέβαλλε με το υπ. αρ. 1732/31-1-2023 διαβιβαστικό εργαστηριακές δοκιμές θραύσης πυρήνων σκυροδέματος, όπου διαπιστώθηκε ότι επίσης υπήρχε απόκλιση στην κατηγορία του σκυροδέματος σε σχέση με την μελέτη εφαρμογής σε μία σειρά δοκιμών
- 4) Ο Ανάδοχος υπέβαλλε με το υπ. αρ. 2212/10-2-2023 διαβιβαστικό γνωμοδότηση στατικής επάρκειας του μελετητικού γραφείου που εκπόνησε την μελέτη εφαρμογής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι κατασκευές είναι στατιστικά επαρκείς και ότι έχουν την απαιτούμενη αντοχή ή ανθεκτικότητα στο χρόνο.
- 5) Η Υπηρεσία με την υπ. αρ. 2436/14-2-2023 Ειδική Διαταγή καλεί τον ανάδοχο να προχωρήσει σε εργασίες αποκαταστάσεων που περιλαμβάνουν εφαρμογή επιχρίσματος πατητής τσιμεντοκονίας στον πυθμένα των κλινών ξήρανσης και των δεξαμενών καθίζησης
- 6) Ο Ανάδοχος με το υπ. αρ. 3715/9-3-2023 έγγραφο ενημερώνει την Υπηρεσία για ολοκλήρωση εργασιών αποκαταστάσεων.

Με βάση τα παραπάνω οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του έργου από τον ΕΣΠΕΛ δεν έχουν επίπτωση στη διάρκεια ζωής και στη συντήρηση του έργου, συνιστούν όμως παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Συνεπώς χαρακτηρίζουμε τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ, ότι είναι τοπικού χαρακτήρα και μη ουσιώδη και η αποκατάστασή τους θα οδηγούσε σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν σε βάρος του αναδόχου.

- 7) Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016) τα τεύχη δημοπράτησης, την σύμβαση, την μελέτη εφαρμογής, το πρόγραμμα πληρωμών και τις επιμετρήσεις, προχώρησε στην υπ. αρ. 3811/13-3-2023 Ειδική Διαταγή περικοπής αμοιβής ύψους 10.910,98 €
- 8) Ο Ανάδοχος προέβη στην κατάθεση ένστασης με το υπ. αρ. 4425/21-3-2023 έγγραφο για τον τρόπο υπολογισμού του ποσού περικοπής όπως αναφέρθηκε στην 3811/13-3-2023 Ειδική Διαταγή της Υπηρεσίας και προτείνει περικοπής αμοιβής ύψους 4.537,04 €
- 9) Εκδίδεται η υπ. αρ. 83/3-4-2023 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την ένσταση του Αναδόχου και αποφασίζεται η μείωση του αρχικού προστίμου (10.910,98€) και την τελική του διαμόρφωση στο ύψος των 9.806,41 € μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας

Εισηγούμαστε:

Την αποδοχή της κατάστασης του έργου : «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» όπως διαμορφώθηκε μετά από τις εργασίες αποκατάστασης του Αναδόχου, την γνωμοδότηση στατικής επάρκειας του μελετητή και την επιβολή τελικού προστίμου ύψους 9.806,41 €, όπως έχει αναλυθεί στην υπ. αρ. 83/3-4-2023 απόφαση του Δ.Σ..»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

- Την αριθ. πρωτ. 7511/02-05-2023 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. και Περιβάλλοντος
- Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.
- Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την αποδοχή της κατάστασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Φιλώτα» όπως διαμορφώθηκε μετά από τις εργασίες αποκατάστασης του Αναδόχου, την γνωμοδότηση στατικής επάρκειας του μελετητή και την επιβολή τελικού προστίμου ύψους 9.806,41 €, όπως έχει αναλυθεί στην υπ. αρ. 83/3-4-2023 απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα στο σκεπτικό αναφερόμενα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **104/2023**
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ